



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0098/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: ASP-09/12/18BI, ASV-25/35AS, AMC-11/14P, CFO-16/20/40P, SP-45A, ASH-09/12BIR, SDV5-22/28/36/45/56/71/80/90HA, SDV5-22/28/36/45/56/71/80/90/100/112CA, SDV5-18/22/28/36C1A, SDV5-22/28/36/45/56/71/80/90/112DA, SDV5-36/45/56/71/80/90/112FA

Zawierający / containing: stal, ABS, poliester, polipropylen, aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania, osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, branży żywnościowej i obiektów służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w ww. urządzeniach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation, Ltd.

1-4 Argyll Street, W1F 7LD London, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp. z o. o.

41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 24

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-06-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-06-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 czerwca 2019

The date of issue of the certificate: 17th June 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

z p. Maciej Szulc  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349